

# 『쾌적하고 안전한 지하상가 조성』을 위한 2021년도 남부지하도상가 소방계획서

지하도상가의 화재예방 및 재난발생시 신속한 초기진화를 위한  
「남부지하도상가 소방계획서」 시행계획을 보고 드림.

## I. 시설 현황

### □ 소방시설

| 구분     |       | 계     | 남 포   | 광 복   | 부산역 | 국 제 |
|--------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 소화설비   | 소화기   | 209   | 78    | 61    | 42  | 28  |
|        | 옥내소화전 | 30    | 11    | 7     | 8   | 4   |
|        | 스프링쿨러 | 5,416 | 2,771 | 1,695 | 672 | 278 |
| 경보설비   | 발신기   | 67    | 26    | 25    | 9   | 7   |
|        | 감지기   | 969   | 384   | 326   | 115 | 144 |
| 피난설비   | 피난계단  | 43    | 15    | 11    | 9   | 8   |
| 소화활동설비 | 연결송수관 | 15    | 7     | 5     | 1   | 2   |

### □ 위험물 시설

| 구분         |          | 계        | 남 포      | 광 복   | 부산역   | 국 제   |
|------------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|
| 옥내<br>저장탱크 | 유 종      |          | 경유       | 경유    | 경유    | 경유    |
|            | 보일러(난방용) | 18,000 ℓ | 18,000 ℓ | 해당없음  | 해당없음  | 해당없음  |
|            | 발전기      | 2,670 ℓ  | 990 ℓ    | 930 ℓ | 450 ℓ | 300 ℓ |
|            | 안전관리자    | 1개소      | 대상       | 비대상   | 비대상   | 비대상   |

※ 경유는 저장용량이 1,000 ℓ 이상일 경우 안전관리자 선임대상

### □ 안전관리자

| 구분            |     |      | 남 포          | 광 복         | 부산역         | 국 제         |
|---------------|-----|------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 안전<br>관리<br>자 | 소 방 | 성 명  | 기계4급 장영석     | 행정3급 이수은    | 전기6급 윤정길    | 전기7급 권용환    |
|               |     | 선임일자 | 2020. 9. 7.  | 2021. 1. 1. | 2020. 1. 1. | 2018. 7. 1. |
|               | 위험물 | 성 명  | 전기6급 박은열     | -           | -           | -           |
|               |     | 선임일자 | 2011. 9. 14. | -           | -           | -           |

## II. 운영 계획

### □ 지하도상가 소방시설 유지관리

- 남부지하도상가 매월 소방시설 유지관리 : 자체점검
  - ▷ 소화기, 소화전 등 시설물 점검 기록
  - ▷ 소방수신기, 소방펌프 등 상태 점검
- 소방 종합정밀·작동기능점검 : 2회 → 종합(전문업체), 작동(공단자체)

| 구 분     | 남포  | 광복  | 부산역 | 국제  | 비 고  |
|---------|-----|-----|-----|-----|------|
| 종합 정밀점검 | 4월  | 4월  | 2월  | 5월  | 전문업체 |
| 작동 기능점검 | 10월 | 10월 | 8월  | 11월 | 공단자체 |

※ 관련법령 : 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제24조 및 제25조

### □ 소방 자체·종합 훈련

- 남부지하도상가 화재발생 대비 소방 자체·종합 훈련 실시 : 2회이상

| 구 분           | 남포           | 광복           | 부산역         | 국제           | 비 고                |
|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------------|
| 자체 훈련         | 상반기          | 상반기          | 하반기         | 상반기          | 자위 소방대<br>청소·경비원 등 |
| 중부소방서<br>합동훈련 | 하반기<br>(10월) | 하반기<br>(10월) | 상반기<br>(2월) | 하반기<br>(10월) | 관할소방서와 협의          |

- 훈련내용 : 실질적인 화재 대응 및 인명대피 훈련
  - ▷ 소화기·옥내소화전 이론교육 및 실습으로 초기 화재 진화훈련
  - ▷ 119신고 및 화재이론, 소방시설 사용법, 이용시민 인명대피 훈련

### □ 중부소방서 소방특별조사(예정)

- 기 간 : 년 1회 이상
- 대 상 : 남포·광복·부산역·국제지하도상가
- 조사기관 : 중부소방서 특별조사반
- 수 검 자 : 소방안전관리자
- 조사내용 : 소방·재난대비 관련 각종 서류 점검 및 현장 작동시험
  - ▷ 2021년 소방계획서, 2020년 소방종합정밀점검 및 훈련일지, 보험가입 현황
  - ▷ 각종 법정검사 일지 : 수배전설비·가스·위험물·냉동관련 서류 등

### III. 금후 추진사항

---

- 매월 자체 소방점검 등 소방시설 유지관리 철저, 특히 상가 소방시설물 가림현상 지속 계도로 안전한 소방시설물 관리에 최선
  - ▷ 경미한 사항은 현장에서 정비 조치
  - ▷ 예산을 수반하는 사항은 계획 수립하여 조치
- 합동소방훈련 실시 관련 중부소방서와 협의 등

- 붙임 1. 광복지하도상가 소방계획서  
2. 남포·부산역·국제지하도상가 소방계획서(별첨). 끝.