

실내공기질 측정기록부


| | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|-----------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------|--|
| ① 의 뢰 인 | 상 호(기관명) | 범일초등학교 공영주차장 | | | ② 의 뢰 내 용 | 측정용도 | 실내공기질 측정 | | |
| | 소재지(주소) | 부산광역시 동구 증산서로 55 | | | | 시 설 명 | 실내주차장 | | |
| | 대표자(의뢰인) | 추 연 길 | | | | 규 모 | 3,418.00 m ² | | |
| | 관리책임자 | 이 동 준 | | | | 의뢰항목 | 유지기준 | | |
| ③ 시 료 채 취 | 대상시설 내 측정지점 선정 | | 1지점 | 1층 주차장 중앙 | | | | | |
| | | | 2지점 | 2층 주차장 중앙 | | | | | |
| | 현 장 정 보 | 측 정 지 점 | 실 내 기 상 | | | 관련설비 설치/ 가동여부 | | | |
| | | | 실내온도(℃) | 습도(%) | 실내기압(mmHg) | 환기설비 | 공기정화설비 | | |
| | | 1지점 | 16.2 | 31.3 | 759.4 | 설치/가동 | 미설치/미가동 | | |
| | 2지점 | 16.4 | 31.0 | 759.0 | 설치/가동 | 미설치/미가동 | | | |
| | 채취자 의견 | | 주변 청소 상태 양호 | | | | | | |
| 채취일 | | 2020년 4월 27일 ~ 2020년 4월 28일 | | 시료채취자 | 이 준 호 <i>이준호</i> | | | | |
| 측정항목 | | 관련기준 | 측정지점 | 측정분석 | | 측정시간 | 측정방법 | 비고 | |
| ④ 측 정 분 석 결 과 | 유 지 기 준 | 미세먼지 (PM-10) | 200µg/m ³ 이하 | 1지점 | 31.6 | 28.9 | 8:52 ~ 8:52 | 중량법 | |
| | | | | 2지점 | 26.2 | | 8:56 ~ 8:56 | | |
| | | 초미세먼지 (PM-2.5) | -µg/m ³ 이하 | 1지점 | 해당없음 | | - | 중량법 | |
| | | | | 2지점 | | | - | | |
| | | 이산화탄소 | 1000ppm 이하 | 1지점 | 397 | 411 | 13:19 ~ 14:19 | 비분산적외선법 | |
| | | | | 2지점 | 424 | | 14:43 ~ 15:43 | | |
| | 폼알데하이드 | 100µg/m ³ 이하 | 1지점 | 6.2 | 6.4 | 13:19 ~ 14:19 | HPLC분석법 | | |
| | | | 2지점 | 6.5 | | 14:43 ~ 15:43 | | | |
| | 총부유세균 | -CFU/m ³ 이하 | 1지점 | 해당없음 | | - | 총돌법 | | |
| | | | 2지점 | | | - | | | |
| | 일산화탄소 | 25ppm 이하 | 1지점 | 0.5 | 0.5 | 13:19 ~ 14:19 | 비분산적외선법 | | |
| | | | 2지점 | 0.4 | | 14:43 ~ 15:43 | | | |
| 분석기간 | | 2020년 4월 27일 ~ 2020년 5월 8일 | | 분석책임자 | 박 영 주 <i>박영주</i> | | | | |

⑤종합의견 유지기준 미만으로 적합함

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록 합니다

2020년 05월 11일

(주)한국환경기술연구원
 부산광역시 동구 중앙대로 298, 부산YWCA 7층(초량동)
 대표이사 김 영 석 (인)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다.

실내공기질 측정기록부

| | | | | | | | | | |
|-------------|------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|------------------|---------------|-------------------------|---------|--|
| ① 의뢰인 | 상 호(기관명) | 영선대로 지하공영주차장 | | | ② 의뢰내 용 | 측정용도 | 실내공기질 측정 | | |
| | 소재지(주소) | 부산광역시 영도구 영선대로 107 | | | | 시 설 명 | 실내주차장 | | |
| | 대표자(의뢰인) | 추 연 길 | | | | 규 모 | 4,191.00 m ² | | |
| | 관리책임자 | 이 동 준 | | | | 의뢰항목 | 유지기준 | | |
| ③ 시료채취 | 대상시설 내 측정지점 선정 | | 1지점 | 지하1층 주차장 C7 | | | | | |
| | | | 2지점 | 지하1층 주차장 D1 | | | | | |
| | 현장 정보 | 측정 지점 | 실 내 기 상 | | | 관련설비 설치/ 가동여부 | | | |
| | | | 실내온도(℃) | 습도(%) | 실내기압(mmHg) | 환기설비 | 공기정화설비 | | |
| | | 1지점 | 16.2 | 35.2 | 765.1 | 설치/가동 | 미설치/미가동 | | |
| | 2지점 | 15.9 | 34.1 | 765.1 | 설치/가동 | 미설치/미가동 | | | |
| | 채취자 의견 | | 주변 청소 상태 양호 | | | | | | |
| 채취일 | | 2020년 4월 27일 ~ 2020년 4월 28일 | | 시료채취자 | 이 준 호 <i>이준호</i> | | | | |
| 측정항목 | | 관련기준 | 측정지점 | 측정분석 | | 측정시간 | 측정방법 | 비고 | |
| ④ 측정분석결과 | 유 지 기 준 | 미세먼지 (PM-10) | 200µg/m ³ 이하 | 1지점 | 30.6 | 33.0 | 9:23 ~ 9:23 | 중량법 | |
| | | | | 2지점 | 35.3 | | 9:26 ~ 9:26 | | |
| | | 초미세먼지 (PM-2.5) | -µg/m ³ 이하 | 1지점 | 해당없음 | | - | 중량법 | |
| | | | | 2지점 | | | - | | |
| | | 이산화탄소 | 1000ppm 이하 | 1지점 | 471 | 456 | 9:50 ~ 10:50 | 비분산적외선법 | |
| | | | | 2지점 | 441 | | 11:16 ~ 12:16 | | |
| | 폼알데하이드 | 100µg/m ³ 이하 | 1지점 | 7.6 | 9.6 | 9:50 ~ 10:50 | HPLC분석법 | | |
| | | | 2지점 | 11.6 | | 11:16 ~ 12:16 | | | |
| | 총부유세균 | -CFU/m ³ 이하 | 1지점 | 해당없음 | | - | 총돌법 | | |
| | | | 2지점 | | | - | | | |
| | 일산화탄소 | 25ppm 이하 | 1지점 | 1.5 | 1.2 | 9:50 ~ 10:50 | 비분산적외선법 | | |
| | | | 2지점 | 0.8 | | 11:16 ~ 12:16 | | | |
| 분석기간 | | 2020년 4월 27일 ~ 2020년 5월 8일 | | 분석책임자 | 박 영 주 <i>박영주</i> | | | | |
| ⑤종합의견 | | 유지기준 미만으로 적합함 | | | | | | | |

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록 합니다

2020년 05월 11일

(주)한국환경기술연구원
 부산광역시 동구 중앙대로 298, 부산YWCA 7층(초량동)
 대표이사 김 영 석 (인)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다.

실내공기질 측정기록부

| | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------------|---|-------------|--------|-----------------------|---------------|-------------------------|---------|
| ① 의 뢰 인 | 상 호(기관명) | 부산기계공업고등학교 공영주차장 | | | ② 의 뢰 내 용 | 측정용도 | 실내공기질 측정 | |
| | 소재지(주소) | 부산광역시 해운대구 해운대로 569 | | | | 시 설 명 | 실내주차장 | |
| | 대표자(의뢰인) | 추 연 길 | | | | 규 모 | 2,127.00 m ² | |
| | 관리책임자 | 이 동 준 | | | | 의뢰항목 | 유지기준 | |
| ③ 시 료 채 취 | 대상시설 내 측정지점 선정 | | 1지점 | 주차장 입구 | | | | |
| | | | 2지점 | 주차장 중앙 | | | | |
| | 현 장 정 보 | 측 정 지 점 | 실 내 기 상 | | | 관련설비 설치/ 가동여부 | | |
| | | | 실내온도(℃) | 습도(%) | 실내기압(mmHg) | 환기설비 | 공기정화설비 | |
| | | | 1지점 | 16.9 | 35.5 | 762.7 | 미설치/미가동 | 미설치/미가동 |
| | 2지점 | 16.7 | 33.3 | 762.7 | 미설치/미가동 | 미설치/미가동 | | |
| | 채취자 의견 | | 주변 청소 상태 양호 | | | | | |
| 채취일 | | 2020년 4월 27일 ~ 2020년 4월 28일 | | 시료채취자 | 안 재 성 <i>안재성</i> | | | |
| 측정항목 | | 관련기준 | 측정지점 | 측정분석 | | 측정시간 | 측정방법 | 비고 |
| ④ 측 정 분 석 결 과 | 유 지 기 준 | 미세먼지 (PM-10) 200µg/m ³ 이하 | 1지점 | 29.0 | 28.4 | 9:57 ~ 9:57 | 중량법 | |
| | | | 2지점 | 27.8 | | 10:00 ~ 10:00 | | |
| | | 초미세먼지 (PM-2.5) -µg/m ³ 이하 | 1지점 | 해당없음 | | - | 중량법 | |
| | | | 2지점 | | | - | | |
| | | 이산화탄소 1000ppm 이하 | 1지점 | 395 | 367 | 10:24 ~ 11:24 | 비분산적외선법 | |
| | | | 2지점 | 338 | | 11:48 ~ 12:48 | | |
| | | 폼알데하이드 100µg/m ³ 이하 | 1지점 | 4.4 | 4.8 | 10:24 ~ 11:24 | HPLC분석법 | |
| | | | 2지점 | 5.1 | | 11:48 ~ 12:48 | | |
| | | 총부유세균 -CFU/m ³ 이하 | 1지점 | 해당없음 | | - | 총돌법 | |
| | | | 2지점 | | | - | | |
| | | 일산화탄소 25ppm 이하 | 1지점 | 0.5 | 0.5 | 10:24 ~ 11:24 | 비분산적외선법 | |
| | | | 2지점 | 0.4 | | 11:48 ~ 12:48 | | |
| 분석기간 | | 2020년 4월 27일 ~ 2020년 5월 8일 | | 분석책임자 | 박 영 주 <i>박영주</i> | | | |
| ⑤종합의견 | | 유지기준 미만으로 적합함 | | | | | | |

위와 같이 측정분석결과를 사실대로 기록 합니다

2020년 05월 11일

(주)한국환경기술연구원
 부산광역시 동구 중앙대로 298, 부산YWCA 1층(초량동)
 대표이사 김 영 석 (인)



※ 의뢰사항과 관련이 없는 난은 "해당 없음"으로 기재됩니다.