

# 2014년 산불예방 추진실태 감찰결과

2014년 추기 공원·유원지 산불방지 대책기간 중 대형 산불의 사전방지 및 초동진화 체계를 구축하기 위한 산불방지 추진실태 감찰 결과 보고임

## I 감찰 개요

- 기 간 : 2014. 11. 03. ~ 11. 10.
- 대 상 : 중앙공원 외 5개소
- 감찰방법 : 현장확인 위주 점검 및 관련서류 등 병행
- 감찰인원 : 감사팀장 외 4명
- 감찰사항 : 산불방지 업무준비 실태 전반 등

## II 감찰 결과

### 1. 산불 예방실태

- 공원기획파트에서는 공원·유원지 산불방지대책과 단계별 행동 매뉴얼을 표준화하여 각 사업소로 배포하였고, 각 사업소별로 산불방지대책 본부 운영과 직원비상근무를 적정하게 실시하고 있으나, 수립된 산불방지대책은 사업소별 특성이 구체적으로 반영되지 않아 내실 있는 산불 예방대책의 수립과 보완이 요구되고,
- 산불이 번지는 것을 막기 위해 설치 한 방화선 작업은 완료되었으나, 점검일 현재 낙엽이 지지 않은 상태로 향후 등산로 주변의 낙엽제거 작업과 예찰 활동이 필요하며,
- 유사시 대비 인력동원 체계는 구축되어 있으나, 유관기관(관할구청, 소방서, 상주업체 등)에 산불방지 현황도면 제공 등 협조체계 구축 보완이 요구됨.

## 2. 조기발견 시스템 운영실태

- 공원·유원지사업단(중앙·어린이·금강·태종대)과 영락공원사업단에서는 산불감시초소 비상연락, 근무자 복무상태, 방화선 유지실태 등은 잘 운영되고 있으나,
- 산불조기발견을 위해 설치 운영 중인 CCTV를 상시 감시하지 않고, 고장 방치된 사례도 있어 신속한 조치가 필요하고, 산불 취약지 예찰 강화를 위해 개인별 담당구역의 순찰업무를 기록관리 할 필요가 있음.

## 3. 산불 초동진화 운영실태

- 산불 초동진화를 위해 차량내 진압장비(살수기, 저수조, 호스)를 탑재하여 신속히 대응하여야하나, 어린이대공원을 제외한 다른 부서에서는 산불 진압차량을 일반 작업에 겸용으로 사용하는 등의 사유로 저수조에 물을 보충하지 않거나, 진압장비를 탑재하지 않아 산불 발생 시 초동진화에 어려움이 있어 신속한 개선이 필요하며,
- 산불 진화에 필수적인 소화수조는 보유수량이 적어 효율적인 초동진화를 위해 소화수조 추가설치 검토가 필요하고,
- 산불 진압용 연결호스는 구경별로 호환이 될 수 있는 부속품 구비와 LED 서치라이트 등 야간에 효율적인 조명장비의 확보가 필요함.
- 산불 진압장비의 신속한 사용을 위해 내실 있고 반복적인 훈련이 요구되며, 산불담당자와 야간근무자인 청경 등 전직원이 산불진압장비를 능숙히 사용할 수 있는 자체 교육도 필요함.

#### 4. 기타사항

- 공원·유원지사업단의 산불방지 종합대책을 주관하는 공원기획파트에서는 산불방지 종합대책 이행여부를 자체 점검하여야 하고, 각 사업소의 현장 여건을 면밀히 검토하여 문제점이 개선 될 수 있도록 종합대책을 수립하고,
- 산불 발생 시 타부서 장비 지원과 관련, 업무협조 노력이 필요함.
- 영락공원사업단에서는 현대화된 진화장비 확대 등 산불방지에 대한 추가적인 노력이 요구됨.
- 향후 방제작업, 관수작업, 산불진화 등에 필요한 다목적살수차 도입에 대하여 면밀한 검토가 필요함.