

해상교량 안전점검 결과

□ 안전점검 종류와 주기(시설물안전법 상 안전등급 B등급 기준)

- 시설물안전법 규정에 따라 년 2회 정기안전점검을 실시하고 있으며,
 - ▷ 정밀안전점검은 안전등급 B등급 기준으로 2년 1회,
 - ▷ 정밀안전진단은 준공 10년 후 1개월 이내 최초 실시하고 이후 매 5년에 1회(B등급 기준) 실시하도록 규정

안전점검 종류	실시 주기	실시주기
안전점검	정기안전점검	1회/반기
	정밀안전점검	1회/2년
	긴급안전점검	필요시
정밀안전진단		최초 준공 후 1회/10년, 이후 1회/5년

□ 최근 안전점검 및 정밀안전진단 결과

구 분	정기안전점검	정밀안전점검	정밀안전진단
광안대교	'20. 9.(양호)	'19. 6.(B등급)	'17. 12.(B등급)
남항대교	'20. 1.(양호)	'20. 12.(B등급)	'18. 12.(B등급)
영도대교	'20. 1.(양호)	'20. 12.(B등급)	'24. 예정
영도고가교	'20. 9.(양호)	'20. 6.(B등급)	'25. 예정
동명고가교	'20. 9.(양호)	'20. 6.(B등급)	'25. 예정
센텀시티지하차도	'20. 9.(양호)	'19. 12.(B등급)	'17. 10.(B등급)
신선대지하차도	'20. 9.(양호)	'19. 12.(B등급)	'27. 예정