

지하도상가 실내공기질 측정결과

구분	측정장소	유지기준					적합 여부
		미세먼지	초미세먼지	이산화탄소	포름알데히드	일산화탄소	
		100 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	1,000 ppm 이하	90 $\mu\text{g}/\text{m}^3$ 이하	7 ppm 이하	
2022년	서면지하도상가 (부전몰)	34.1	16.4	539	18.6	0.2	적합
	서면지하도상가 (서면몰)	31.2	17.1	377	3.6	0.3	적합
	서면지하도상가 (중앙몰)	45.9	17.7	569	12.3	0.8	적합
	남포지하도상가	18.6	12.2	398	40.2	0.7	적합
	광복지하도상가	14.8	20.2	368	27.8	0.8	적합
	국제지하도상가	23.3	측정면제 ('21년 5.5)	369	12.2	0.3	적합
	부산역지하도상가	16.3	10.2	474	37.8	0.6	적합
2023년	서면지하도상가 (부전몰)	60.5	39.4	618	9.4	1.2	적합
	서면지하도상가 (서면몰)	63.1	37.8	504	8.6	-	적합
	서면지하도상가 (중앙몰)	78.3	17.3	513	10.9	1	적합
	남포지하도상가	20.8	13.4	442	8.7	0.9	적합
	광복지하도상가	36.3	14.6	477	8.5	0.8	적합
	국제지하도상가	59.8	24.6	396	18.1	0.6	적합
	부산역지하도상가	19.1	11.2	414	8.8	0.4	적합
2024년	서면지하도상가 (부전몰)	40.1	14.7	575	8.9	0.6	적합
	서면지하도상가 (서면몰)	30.9	13.1	440	2.5	0.6	적합
	서면지하도상가 (중앙몰)	34.0	14.6	626	5.7	0.6	적합
	남포지하도상가	17.7	11.3	512	12.3	1.3	적합
	광복지하도상가	16.7	10.5	12.3	1.3	1.4	적합
	국제지하도상가	17.2	7.3	15.7	1.4	0.8	적합
	부산역지하도상가	15.9	10.9	40.4	0.8	1.8	적합